



**НЕРЮНГРИНСКАЯ
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 2193
от «22» 12 2015 г.

**Об итоговых показателях подготовки объектов жизнеобеспечения,
жилищного фонда, учреждений социальной сферы Нерюнгринского района
к отопительному сезону 2015-2016гг.**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (протокол от 06.07.2012 № 10), постановлением Нерюнгринской районной администрации от 07.04.2015 № 737 «О подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2015-2016 гг.», в целях обеспечения устойчивого и безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций предприятий тепло-, водо-, энергоснабжения поселений в отопительный период 2015-2016гг., упорядочения применения требований по проверке готовности к отопительному периоду, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоговые показатели подготовки объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, учреждений социальной сферы Нерюнгринского района к отопительному сезону 2015-2016гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Нерюнгринского района МО «Город Нерюнгри» (Олейник Л.Н.), ГП «Поселок Беркамит» (Добрынин В.Н.), ГП «Поселок Золотинка» (Ткаченко В.И.), ГП «Поселок Чульман» (Нам В.И.), СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» (Игнатенко О.Г.), ГП «Поселок Хани» (Подоляк А.Н.), ГП «Поселок Серебряный Бор» (Исаев А.И.):

2.1. Обеспечить организацию в границах муниципального образования (поселения) безаварийного режима работы объектов жизнеобеспечения, организацию электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

2.2. Обеспечить устранение нарушений, выявленных комиссией Ленского управления Ростехнадзора в ходе проверки готовности муниципальных образований Нерюнгринского района к отопительному периоду 2015-2016гг.

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций Нерюнгринского района обеспечить своевременное согласование проведения ремонтных работ на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения с органами местного самоуправления поселений.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению Лысенко А.А.

Глава района



А.В. Фитисов

**Итоговые показатели подготовки
 объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, учреждений социальной сферы
 Нерюнгринского района к отопительному сезону 2015-2016гг**

1.1. На уровне Нерюнгринской районной администрации в период с 16.04.2015г. по 14.10.2015г. состоялось 11 совещаний о ходе проведения работ с главами поселений, руководителями предприятий, надзорными органами Нерюнгринского района.

1.2. Выполнены плановые мероприятия по подготовке объектов к отопительному периоду по состоянию на 1 ноября 2015 года в разрезе поселений:

Наименование поселения, организации	% выполнения плановых объемов работ					Объем средств, млн.руб.	
	Тепло- снабжение	Водо- снабжение	Водо- отведение	Электро- снабжение	Жилищный фонд	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Нерюнгринский район, в т.ч.:	93	99	92	95	77	293,7	302,4
Нерюнгринская ГРЭС	100	-	-	-	-	120,9	125,5
ЧуТЭЦ	100	-	-	-	-	39,8	37,3
МО «Город Нерюнгри»	119	112	105	100	100	83,5	86,8
ГП «Поселок Беркакит»	114	102	100	117	83	10,9	12,1
ГП «Поселок Золотинка»	100	100	100	-	71	1,7	0,9
СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»	99	100	-	-	100	1,6	1,5
ГП «Поселок Хани»	100	100	100	-	100	2,3	2,3
ГП «Поселок Чульман»	101	82	50	157	52	24	24,4
с. Большое Хатыми	0	-	-	0	0	0	0
ГП «Поселок Серебряный Бор»	100	100	100	100	106	11,6	11,7

1.3. Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2015-2016 гг. проводилась комиссиями администраций поселений в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и программами проведения проверок готовности к отопительному периоду, утвержденными администрациями поселений Нерюнгринского района с включением в состав комиссии государственного инспектора отдела Энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзор.

1.3.1. Итоги подписания комиссиями администраций поселений актов и паспортов готовности предприятий коммунального комплекса и энергетики:

	Наименование поселений, предприятий	Общее кол-во объектов	Акт готовности	%	Паспорт готовности	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Филиал ОАО «ДГК» Нерюнгринская ГРЭС	2	1	100	1	100
2.	НРЭС ф-л «ЮЯЭС» ОАО «ДРСК»	1	1	100	1	100
3.	МО «Город Нерюнгри», в т.ч.:					
3.1.	ООО «Нерюнгритеплоналадка»					
	ЦТП	19	1	100	1	100
	Тепловые сети	23	1	100	1	100
3.2.	ОАО «Нерюнгринский городской водоканал»	1	1	100	1	100
3.3.	ЗАО «Нерюнгринские районные электрические сети»	1	1	100	1 (без Ростехнадзора)	100
4.	ГП «Поселок Чульман», в т.ч.:					
4.1.	ООО «Энергорайон Чульман» (насосные станции, тепловые сети)	1	1 (с особым мнением Ростехнадзора)	100	0	0
4.2.	ООО «Максимус» (с.Б.Хатыми)	0	0	0	0	0
	Котельные	1	0	0	0	0
	Тепловые сети	1	0	0	0	0
5.	ГП «Поселок Золотинка»					
5.1.	ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района»					
	Котельные	1	1	100	1	100
	Тепловые сети	1	1(с особым мнением Ростехнадзора)	100	0	0
6.	ГП «Поселок Беркакит»					
6.1.	ООО «Магистраль Беркакит»					
	ЦТП	6	6	100	1	100
	Тепловые сети	1	1(с особым мнением Ростехнадзора)	100	0	0
7.	ГП «Поселок Хани»					
7.1.	МУП «Ханинское производственное управление ЖКХ»					
	Котельные	1	1(с особым мнением Ростехнадзора)	100	0	0
	Тепловые сети	1	1(с особым мнением Ростехнадзора)	100	0	0
8.	СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»					
8.1.	ООО «Межмуниципальное					

	предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района»					
	Котельные	3	3	100	1	100
	Тепловые сети	1	1	100	0	0

Котельные (п. Хани, п. Золотинка, с. Иенгра, с. Б. Хатыми) обеспечены резервными источниками питания.

1.3.2. Итоги подписания комиссиями администраций поселений актов и паспортов готовности жилищного фонда в разрезе поселений Нерюнгринского района:

№ п/п	Наименование поселения	Кол-во жилых домов (МКД)	Комиссия администрации поселения		Подписано паспортов готовности, ед	%
			Акт готовности	%		
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО по району		1023	685	67	483	47
1.	МО «Город Нерюнгри»	396	395	99	332	84
2.	ГП «Поселок Чульман»	287	34	12	34	12
2.1.	с. Большое Хатыми	35	0	0	0	0
3.	ГП «Поселок Серебряный Бор»	145	134	92	14	10
4.	ГП «Поселок Беркакит»	64	26	41	26	41
5.	СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»	86	67	100	67	10
6.	ГП «Поселок Золотинка»	4	4	100	4	100
7.	ГП «Поселок Хани»	6	6	100	6	100

1.4. Выполнение плановых мероприятий по подготовке объектов социальной сферы Нерюнгринского района к отопительному периоду:

Наименование учреждения	% выполнения плановых объемов работ				
	Ремонт систем тепло-снабжения	Ремонт систем водо-снабжения	Ремонт систем водо-отведения	Ремонт систем электро-снабжения	Мероприятия по энергосбережению
1	2	3	4	5	6
Учреждения образования	100	100	100	100	100
Учреждения культуры	100	100	100	100	100
ГБУ «Нерюнгринская ЦРБ»	100	100	100	100	-
ГБУ «Чульманская ГБ»	100	100	-	100	100
ГБУ «Серебряноборская ГБ»	100	100	-	100	-

1.4.1. Паспорта готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2015-2016гг. подписаны комиссиями администраций муниципальных образований Нерюнгринского района.

1.5. Нерюнгринской районной администрацией получен Паспорт готовности к работе в зимний период 2015-2016гг. по потребителям тепловой энергии социальной сферы муниципального образования «Нерюнгринский район», подписанный отделом энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора.

1.6. О подписании Паспортов готовности муниципальных образований Нерюнгринского района:

1.6.1. Проверка готовности поселений Нерюнгринского района проводилась в период с 01.10.2015г. по 01.11.2015г. комиссией, образованной приказом Ленского управления Ростехнадзора от 11.06.2015 № 131 «О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов МО «Нерюнгринский район» и поселений, входящих в его состав».

1.6.2. По результатам проверок поселений Нерюнгринского района комиссией Ростехнадзора выдан Акт проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016гг. от 30.10.2015 № 04-41/90 с указанием основных нарушений.

1.6.3. Поселениями Нерюнгринского района МО «Город Нерюнгри», ГП «Поселок Серебряный Бор» получен паспорт готовности органов местного самоуправления к работе в зимний период 2015-2016гг., подписанный Ленским управлением Ростехнадзора.

1.7. В связи со стабильным понижением среднесуточной температуры наружного воздуха на территории Нерюнгринского района запуск отопления по поселениям Нерюнгринского района произведен:

1.7.1. п. Золотинка – с 10.09.2015 года (постановление администрации ГП «Поселок Золотинка» от 08.09.2015 № 49 «О начале отопительного периода 2015-2016»).

1.7.2. п. Чульман - с 10.09.2015 года (распоряжение главы ГП «Поселок Чульман» от 09.09.2015 № 155 «О начале отопительного периода 2015-2016»).

1.7.3. с. Иенгра – с 10.09.2015 года (постановление Иенгринской наследной администрации от 08.09.2015 № 89-п «О начале отопительного периода 2015-2016»).

1.7.4. п. Хани – с 11.09.2015 года (постановление администрации ГП «Поселок Хани» от 08.09.2015 № 33-п «О начале отопительного периода 2015-2016»)

1.7.5. г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит, п. Чульман – с 10 сентября 2015 года (постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.09.2015 № 1476 «О начале отопительного периода 2015-2016»).

1.8. Наличие топлива (уголь) на котельных на начало отопительного периода 2015-2016гг.:

№№	Наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации	Начало отопительного периода	Кол-во угля на начало отопительного периода	Количество суток (нормативное)
		дата	тн	к-во суток
1	2	3	4	6
1.	ГП «Поселок Хани»	11.09.2015	273,0	20
2.	ГП «Поселок Золотинка»	10.09.2015	350,0	51
3.	СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»	10.09.2015	120,0	37
	в т.ч:			
3.1.	-Верхняя котельная		74,0	8
3.2.	-Школьная котельная		30,0	33
3.3.	- Котельная ДРСУ		16,0	34
4.	с. Б. Хатыми (ГП «Поселок Чульман»)	10.09.2015	424,0	46
5.	Нерюнгринская ГРЭС	10.09.2015	184082,0	56
6.	Чульманская ТЭЦ	10.09.2015	9945,0	40
	ИТОГО:		195194	

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации



В.А. Табуркин